

Sustituir caldera de combustión existente por bomba de calor

Código de ficha: IND040



Calefacción

- Potencia de calefacción nominal del equipo sustituido: 40,5 kW
- Cambio del coeficiente de rendimiento estacional (SCOP): 4,28
- Horas de funcionamiento al año en calefacción: 1.920 h
- **Ahorro de energía: 96.185 kWh**
- **Importe de la actuación: 43.930 €**

Ahorros de esta actuación: **9.618€***

*Tú decides como repartir el ahorro con tu cliente



· Documentación a presentar en esta actuación:

- Factura y fotos de la actuación
- Firma declaración responsable (Plataforma)

Sustitución del sistema iluminación por sistema con fuentes luminosas y/o luminarias tipo LED

Código de ficha: TER030



Iluminación

- Potencia tecnología existente: 3 kW
- Potencia tecnología a instalar: 1 kW
- Horas de funcionamiento al año: 2.500 h
- **Ahorro de energía: 5.000 kWh**
- **Importe de la actuación: 1.300 €**

Ahorros de esta actuación: **500€***

*Tú decides como repartir el ahorro con tu cliente



· Documentación a presentar en esta actuación:

- Factura y fotos de la actuación
- Certificado instalación eléctrica
- Firma declaración responsable (Plataforma)

Renovación o sustitución de ventanas en edificios de viviendas

Código de ficha: RES070



Climatización

- Número de ventanas sustituidas: 10 uds
- superficie de las ventanas: 32,55 m²
- Transmitancia de cada ventana sustituida (Uhi): 5,7
- Transmitancia de cada nueva ventana nueva (Uhf) 1,98
- **Ahorro de energía: 7.386 kWh**
- **Importe de la actuación: 20.523 €**

Ahorros de esta actuación: **739€***

*Tú decides como repartir el ahorro con tu cliente



· Documentación a presentar en esta actuación:

- Factura y fotos de la actuación
- Firma declaración responsable (Plataforma)